


# ISKRA EKO PELLETT

## PODAJNIK PELLETOWY



**Zleceniodawca:** Spółdzielnia Produkcji i Usług „ZGODA WIEPRZ”  
ul. Pogodna 9, 34-122 Wieprz

**Rodzaj kotła:** kocioł c.o. z automatycznym załadunkiem paliwa

**Typ kotła:** „ISKRA EKO PELLETT” o mocy 22 kW

**Paliwo:** pelety drzewne

Parametr	Wartość parametru	Kryteria**
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, %	81	≥77
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń	*Emisja OGC, mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>	≤ 20
	*Emisja CO, mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>	≤ 500
	*Emisja NO <sub>x</sub> , mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>	≤ 200
	*Emisja pyłu, mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>	≤ 40
Kocioł c.o. typu „ISKRA EKO PELLETT” o mocy 22 kW zasilany peletami drzewnymi spełnia kryteria zawarte w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe		

\*emisje w przeliczeniu na 10% O<sub>2</sub> w standardowych warunkach – w temperaturze 0°C i przy ciśnieniu wynoszącym 1013 milibarów

\*\*kryteria wg ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189

Porównanie z kryteriami podanymi w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 przeprowadzono na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrze nr 191/2019 i stanowi ono załącznik do tego sprawozdania. Badania kotła przeprowadzono wg normy PN-EN 303-5:2012.

<b>Dyrektor CBT w IChPW</b>  dr inż. Sławomir Stelmach	<b>Data wystawienia</b> 21.08.2019r.	<b>Dyrektor IChPW</b>  dr inż. Aleksander Sobolewski
--	---	--



Wszystkie kotły prezentowane w tym katalogu spełniają wymogi ogólnokrajowego programu dofinansowania kotłów „CZYSTE POWIETRZE”.

Kotły posiadają certyfikat:

**5 klasy i EkoProjektu.**

Każdy zainteresowany może ubiegać się o takie dotacje. Program obsługują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

